

## **Enmienda N° 2 a los Documentos de Licitación**

**Préstamo BIRF 7706-AR**

**“Programa de Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo”**

**LPI O N°: AR-UCOFI-68647-CW-RFB**

**Proyecto: Diseño, Construcción, Supervisión de Operación y  
Mantenimiento de la obra “Planta de Tratamiento de Efluentes Líquidos  
Industriales del Predio PARQUE INDUSTRIAL CURTIDOR LANÚS”**

**Fecha: 18 de Enero de 2019.**

**Las siguientes cláusulas se modifican como sigue:**

**Temperatura de entrada al tratamiento biológico**

Se reemplaza el siguiente texto del pliego de la sección VI pág. 2-129:

Temperatura mínima de entrada al tratamiento biológico: 15°C.  
Temperatura máxima de entrada al tratamiento biológico: 27°C.  
Temperatura media de entrada al tratamiento biológico: 20°C.

**por el siguiente texto:**

*“Temperatura mínima de entrada al tratamiento biológico: 20°C.  
Temperatura máxima de entrada al tratamiento biológico: 27°C.*

*Ambas temperaturas extremas han de ser tenidas en cuenta para el diseño de los procesos correspondientes y el dimensionamiento de los equipos.*

*A los efectos del costo operativo, se considerará una temperatura de 23°C”.*

**El resto de las condiciones se mantienen sin cambios.**